

## Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	EMKOBEL a.s.Sp.Nová Ves
Adresa:	Rázusova č.1846 05201 Sp.Nová Ves
IČO:	31736785

Rok 2017	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodanéh odo rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Banická	TV	1194,1	1174	98,32	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hviezdoslavova	TV	5522,4	5210,5	94,35	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hurbanova	TV	275,7	239,8	86,98	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Fabiního	TV	711,7	674,9	94,83	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Levočská	TV	821	796,1	96,97	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 1	TV	2295,5	2183	95,10	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 2	TV	1938,5	1841,7	95,01	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 3	TV	2556,8	2465,1	96,41	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 4	TV	2155,1	2002,7	92,93	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 5	TV	3363,4	3153,2	93,75	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 6	TV	4148,7	4026	97,04	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Šoltésova	TV	2512,1	2376,1	94,59	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mestský úrad	TV	3024,4	2911,9	96,28	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 1	TV	3194,8	3071,6	96,14	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 2	TV	2169,1	2109,2	97,24	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 1	TV	3636,7	3459,3	95,12	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 2	TV	2565,8	2442,6	95,20	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 3	TV	3083,4	2934,1	95,16	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 1	TV	2206,6	2117,3	95,95	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 2	TV	6280,4	5962,5	94,94	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 3	TV	3981,8	3813,5	95,77	
	Primárny rozvod zo zdroja Rázusova	TV	3128,172	2751,211	87,95	
	Domova kotolňa ZOS	TV				TZ-neprevádzkovaný
	Domova kotolňa Panorama	TV	480,2	480,2	100,00	Priamy odber meraný v kotolni
	Domova kotolňa Zimný štadión	TV	582,2	582,2	100,00	Priamy odber meraný v kotolni