

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	EMKOBEL a.s.Sp.Nová Ves
Adresa:	Rázusova č.1846 05201 Sp.Nová Ves
ICO:	31736785

Rok 2014	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodanéh odo rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Banícka	TV	1141,5	1118,6	97,99	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hviezdoslavova	TV	5155,0	4536,6	88,00	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hurbanova	TV	268,0	241,7	90,19	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Fabiního	TV	594,0	572,4	96,36	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Levočská	TV	655,5	629,2	95,99	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 1	TV	2023,8	1918,8	94,81	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 2	TV	1590,8	1481,9	93,15	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 3	TV	2274,5	2217,4	97,49	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 4	TV	1944,8	1801,7	92,64	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 5	TV	2963,7	2866,2	96,71	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 6	TV	3488,3	3352,7	96,11	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Šoltesova	TV	2477,8	2334,1	94,20	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mestský úrad	TV	2076,9	1969,9	94,85	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 1	TV	3169,9	3014,2	95,09	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 2	TV	1786,2	1682,1	94,17	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 1	TV	3118,3	2947,5	94,52	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 2	TV	2183,1	2072,6	94,94	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 3	TV	2700,4	2591,5	95,97	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 1	TV	1905,3	1832,7	96,19	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 2	TV	5583,6	5257,6	94,16	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 3	TV	3590,3	3447,1	96,01	
	Primárny rozvod zo zdroja Rázusova	TV	2251,8	1853,0	82,29	
	Domova kotolňa ZOS	TV				TZ-neprevádzkovaný
	Domova kotolňa Panorama	TV	308,9	308,9	100,00	Priame odber meraný v kotolni
	Domova kotolňa Zimný štadión	TV	447,3	447,3	100,00	Priame odber meraný v kotolni