

## Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	EMKOBEL a.s.Sp.Nová Ves
Adresa:	Rázusova č.1846 05201 Sp.Nová Ves
IČO:	31736785

Rok 2021	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodanéh o rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Banícka	TV	1064,6	1023,1	96,10	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hviezdoslavova	TV	5138,5	4821,9	93,84	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hurbanova	TV	280,2	251,1	89,61	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Fabiního	TV	680,8	669,6	98,35	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Levočská	TV	838,1	821,8	98,06	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 1	TV	2186,8	2084,8	95,34	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 2	TV	1982,4	1893,1	95,50	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 3	TV	2407,1	2291,2	95,19	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 4	TV	2029,4	1922,2	94,72	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 5	TV	3360,6	3196,4	95,11	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 6	TV	4133,8	3904,3	94,45	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Šoltésava	TV	2526,6	2443,3	96,70	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mestský úrad	TV	3079,5	2948,1	95,73	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 1	TV	2931,9	2767,5	94,39	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 2	TV	2111,7	2026,7	95,97	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 1	TV	3672,5	3521,8	95,90	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 2	TV	2426,2	2313,2	95,34	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 3	TV	2896	2768,9	95,61	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 1	TV	2266,8	2240,8	98,85	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 2	TV	5653,7	5397,1	95,46	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 3	TV	4017,1	3873,7	96,43	
	Primárny rozvod zo zdroja Rázusova	TV	2775,5	2505,92222	90,29	
	Domova kotolňa Panorama	TV	421,2	421,2	100,00	Priamy odber meraný v kotolni
	Domova kotolňa Zimný štadión	TV	490,9	490,9	100,00	Priamy odber meraný v kotolni