

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	EMKOBEL a.s.Sp.Nová Ves
Adresa:	Rázusova č.1846 05201 Sp.Nová Ves
IČO:	31736785

Rok 2018	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodanéh o rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Banícka	TV	994,7	972,2	97,74	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hviezdoslavova	TV	4910,5	4628,6	94,26	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hurbanova	TV	248,9	217,7	87,46	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Fabiního	TV	589,9	574,2	97,34	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Levočská	TV	748,3	725,5	96,95	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 1	TV	2109,3	1987,1	94,21	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 2	TV	1780,6	1691,5	95,00	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 3	TV	2308,8	2186,1	94,69	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 4	TV	1926	1830,7	95,05	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 5	TV	3038,9	2855,1	93,95	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 6	TV	3849,2	3699,9	96,12	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Šoltesova	TV	2272,1	2158,3	94,99	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mestský úrad	TV	2754,5	2633,5	95,61	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 1	TV	2795	2699,4	96,58	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 2	TV	1937,6	1893,7	97,73	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 1	TV	3242,8	3082,3	95,05	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 2	TV	2274,5	2158,6	94,90	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 3	TV	2737,5	2658,9	97,13	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 1	TV	1940,7	1937,7	99,85	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 2	TV	5817,4	5690,5	97,82	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 3	TV	3630,3	3475,5	95,74	
	Primárny rozvod zo zdroja Rázusova	TV	734,32	662,148	90,17	
	Domova kotolňa ZOS	TV				TZ-neprevádzkovaný
	Domova kotolňa Panorama	TV	433,7	433,7	100,00	Priamy odber meraný v kotolni
	Domova kotolňa Zimný štadión	TV	533,6	533,6	100,00	Priamy odber meraný v kotolni